

**Dörrspecifikation - egenskaper för dörrmiljö, beslagning & säkerhet****Typdörr 022****DEMOEXEMPEL**

<b>Dörrtyp</b>	Stål/Glasparti med mittband i dörrblad
<b>Brandklass</b>	EI60-C
<b>Skyddsklass</b>	2
<b>Karmöverföring</b>	2 x EA281
<b>Bakkantsäkring</b>	Godkänd bakkantsäkring
<b>Övrigt dörr</b>	Brytskydd mostv. Daloc BREG
<b>Kanalisation</b>	Från låshus 1 resp. 2 till karmöverföring 1 resp. 2. Från karmöverföringar, elslutbleck och magnetkontakter till gemensam utloppspunkt i övre inre karmhörn ovan dörrrens bakkant. Dragtråd skall finnas i tomrör.
<b>Beskrivning</b>	Magnetkontakter monteras i karmöverstycke 100 mm från dörrframkant (Inbr.larm) och 150 mm från dörrframkant (Passersystem)
<b>Funktion</b>	Elmekaniskt lås Abloy EL580 används som daglås med elektrisk öppning från utsida via passersystem och mekanisk tryckesöppning från insida. Elslutbleck öppnas endast av dörrautomaten via armbågskontakt efter godkänd passage i passersystem eller enbart armbågskontakt från insidan. Motorlås Abloy 555 används som nattlås aktiverat av inbrottslarmets till- och fränslagning.

**Låshus 1**

<i>Låshus/Kabel</i>	Abloy 580 / EA210
<i>Slutbleck/Ytbeh</i>	Solid 5131/830
<i>Cyl.behör/Ytbeh</i>	Assa 2356/01
<i>Trycke</i>	Assa 6696/01

**Låshus 2**

<i>Låshus/Kabel</i>	Abloy 555 / EA214
<i>Slutbleck/Ytbeh</i>	4632
<i>Cyl.behör/Ytbeh</i>	Assa 3212/01
<i>Nödbehör/ytbeh</i>	Abloy 7652

**DEMOEXEMPEL****El/Tele/Säk 1**

<i>Anl.typ</i>	Inbrottslarm
<i>Produkt 1</i>	Infälld magnetkontakt inkl. 6 m kabel

**El/Tele/Säk 2**

<i>Anl.typ</i>	Passersystem
<i>Produkt 1</i>	Infälld magnetkontakt inkl. 6 m kabel
<i>Text</i>	Kortläsare enligt Systemhandling SÄK och Bygghandling El

**Dörrstängning 1**

<i>Dörrstängning</i>	Automatik
<i>Produkt 1</i>	Besam dörrautomatik
<i>Produkt 2</i>	2 x Armbågskontakt